

ТР 0658622
(учетный номер бланка)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»).

Адрес: 115093, Россия, город Москва, переулок Партийный, дом 1, корпус 58, строение 3.

ОГРН: 1067746453499. Телефон +74957395307, факс +74957395334, адрес электронной почты: info@isopro.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОЛПРОЕКТ» (ООО «ИЗОЛПРОЕКТ»);
Адрес: 141102, Россия, Московская область, город Щелково, улица Металлоконструкций, дом 8,
строение 1. ОГРН: 1067746453499. Телефон +74957395307, факс +74957395334.

ОС ООО "ПожСтандарт". 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты
info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. ТРИБ.RU.ШБ57 выдан 07.10.2015
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексными огнезащитными системами типов согласно приложению № 1 на 2 листах (бланки ТР № 0506919, 0506920), выполненными в соответствии с Технологическим регламентом № 94508064/1, разработанным ООО «ИЗОЛПРОЕКТ». Серийный выпуск.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ в ред. от 03.07.2016 года N 301-ФЗ), путем выполнения требований ГОСТ Р 53299-2013 "Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость (с Поправкой)". Пределы огнестойкости согласно Приложению № 2 на 1-листе (бланк ТР № 0506921).

код ОК 005 (ОКП)
код ОК 034-2014 (ОКПД2)
28.99.39.190


код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Отчет о сертификационных испытаниях № ОПБ032/05-2017 от 16.05.2017 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № ТРИБ.RU.ИН37 от 23.11.2010 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № РОСС RU.OC05.СМК.00261 от
11.04.2017 г. до 11.04.2020 г., выдан ОС ООО «ПОЖСЕРТ», пер. № СДС-
СМ RU.3791.OC05

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.05.2017 по 18.05.2020



Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)

Р.Т. Шигаблинова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03715
(обязательная сертификация)

ТР 0506919
(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
28.99.39.190	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексными огнезащитными системами, типов:	Технологический регламент № 94508064/1, разработанный ООО «ИЗОЛПРОЕКТ».
	«ИГНИСВЕНТ 20» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-20 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 20 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 20 С» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-20 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 20 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 20 Ф» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-20Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 20 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 20 ФС» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-20Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 20 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 30» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-30 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 30 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 30 С» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-30 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 30 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 30 Ф» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-30Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 30 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 30 ФС» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-30Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 30 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 40» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-40 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 40 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 40 С» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-40 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 40 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки.	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Р.Т. Шигабдинова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03715

(обязательная сертификация)

ТР 0506920

(учетный номер бланка)

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
28.99.39.190	Воздуховод огнестойкий металлический из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексными огнезащитными системами, типов:	Технологический регламент № 94508064/1, разработанный ООО «ИЗОЛПРОЕКТ».
	«ИГНИСВЕНТ 40 Ф» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-40Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 40 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 40 ФС» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-40Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 40 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 60» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-60 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 60 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 60 С» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-60 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 60 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 60 Ф» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-60Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 60 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 60 ФС» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-60Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 60 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 70» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-70 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 70 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 70 С» в составе: базальтовый рулонный материал типа ПМБ-70 (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 70 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки;	
	«ИГНИСВЕНТ 70 Ф» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-70Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 70 мм, с применением бандажа из стальной проволоки диаметром не менее 1,0 мм с шагом от 300 до 400 мм;	
	«ИГНИСВЕНТ 70 ФС» в составе: базальтовый рулонный материал кашированный алюминиевой фольгой типа ПМБ-70Ф (ТУ 28.99.39-004-94508064-2017), толщиной 70 мм, с армирующим слоем из нержавеющей сетки.	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Р.Т. Шигабдинова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ57.В.03715
(обязательная сертификация)

ТР 0506921
(учетный номер бланка)

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53299-2013 (с Поправкой)	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой, типов: «ИГНИСВЕНТ 20», «ИГНИСВЕНТ 20 Ф», «ИГНИСВЕНТ 20 С», «ИГНИСВЕНТ 20 ФС» - EI 60.
ГОСТ Р 53299-2013 (с Поправкой)	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой, типов: «ИГНИСВЕНТ 30», «ИГНИСВЕНТ 30 Ф», «ИГНИСВЕНТ 30 С», «ИГНИСВЕНТ 30 ФС» - EI 90.
ГОСТ Р 53299-2013 (с Поправкой)	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой, типов: «ИГНИСВЕНТ 40», «ИГНИСВЕНТ 40 Ф», «ИГНИСВЕНТ 40 С», «ИГНИСВЕНТ 40 ФС» - EI 120.
ГОСТ Р 53299-2013 (с Поправкой)	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой, типов: «ИГНИСВЕНТ 60», «ИГНИСВЕНТ 60 Ф», «ИГНИСВЕНТ 60 С», «ИГНИСВЕНТ 60 ФС» - EI 150.
ГОСТ Р 53299-2013 (с Поправкой)	Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость.	Предел огнестойкости воздуховода огнестойкого металлического из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм, с комплексной огнезащитной системой, типов: «ИГНИСВЕНТ 70», «ИГНИСВЕНТ 70 Ф», «ИГНИСВЕНТ 70 С», «ИГНИСВЕНТ 70 ФС» - EI 180.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Т.В. Харгатаева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.Т. Шигабдинова