

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ **C-RU.ПБ01.В.03105**
(номер сертификата соответствия)

ТР **1389322**
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата»
Адрес: 143980, Россия, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А,
тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70
ОГРН: 1025001547592

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

Закрытое акционерное общество «Минеральная Вата»
Адрес: Россия, 143980, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 48А,
тел.: +7 495 777 79 79, факс: +7 495 777 79 70
ОГРН: 1025001547592

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
143903, Россия, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12,
тел./факс: +7 495 529 85 61. ОГРН: 1025000508610
Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 03.10.2011г. МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

**Воздуховод огнестойкий стальной круглого сечения спирально-замковый
с покрытием из минераловатных матов ALU I WIRED MAT 105 (ТУ 5762-050-45757203-15),
имеющих покрытие из сетки на основе гальванизированной проволоки и неармированной
алюминиевой фольги, в соответствии с технологическим регламентом № 10-07-14 с изм.1
ЗАО «Минеральная Вата»
Серийный выпуск**

код ОК 005 (ОКП)
48 6367

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

**Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.)**

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

предел огнестойкости при номинальной толщине покрытия 30 ± 5 мм - EI 90
ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

**Отчет о сертификационных испытаниях № 12546 от 01.12.2014
ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИН02 до 31.05.2015.**
**Акт о результатах анализа состояния производства и инспекционного контроля за сертифицированной продукцией
№ 10259-10266, 10268/10267/10257/10263/10264/11307/11306/11308/11325/11567/11566/11787/12226/12631/12353-ИКС2014/
13167/13198-АСП от 06.06.2014 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 до 31.05.2015.**
Схема сертификации: 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

**ТУ 5762-050-45757203-15,
Технологический регламент № 10-07-14 с изм.1**

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.05.2015 по 11.12.2019



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Стрекалёв

Е.М. Бородаенко